



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ПБ68.В.02020/24

Серия **RU**№ **0504410**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение 1, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТ ГРУПП".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 141006, Россия, Московская область, город Мытищи, проспект Олимпийский, владение 29, строение 2, помещение 30, офис 1.

Основной государственный регистрационный номер: 1195081084186.

Телефон: +79251095090. Адрес электронной почты: bt.group@inbox.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ NINGBO OULING ELEVATOR COMPONENTS CO. LTD.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, DongWu Town Yinzhou District Ningbo City, ГЛОНАСС: 29.818384°, 121.741040°.

ПРОДУКЦИЯ Двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости без теплоизоляции створок, без остекления, горизонтально-раздвижные двустворчатые центрального открывания марки «OULING» модель B10801-E60, шириной проема в свету от 600 до 1400 мм, высотой проема в свету от 1500 до 2600 мм, толщиной металла 1,0 мм.

Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя № б/н от 01.02.2024 года.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-1001/07-2024 от

26.07.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 04-ОС/17-04/24 от 19.04.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Лобаков Даниил Александрович, Медведева Екатерина Александровна.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30247.3-2002 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов". Предел огнестойкости – Е60. Условия хранения: двери шахт лифтов должны храниться упакованными в сухих закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -10°C до +40°C. Срок сохранности до ввода в эксплуатацию - 2 года. Срок службы - не менее 25 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 09.03.2024 года. Договор уполномоченного лица № 1/2022 от 01.01.2022 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.07.2024

ПО

25.07.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Греский Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Филатова Александра Викторовна
(Ф.И.О.)